



426076, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 169а, тел. 52-58-82, izhmbdou177@yandex.ru

от 29.04.2021 № 34
на № _____ от _____

Государственному инспектору
г. Ижевска по пожарному надзору
капитану внутренней службы
Исаевой. О.Г.

Заведующий МБДОУ №177
Ильченко Е.М.

Отчет на Представление по устранению нарушений требований пожарной безопасности
№01/31 от 30.03.2021г.

Рассмотрев предоставление №01/31 от 30.03.2021г по административным
правонарушениям в области пожарной безопасности направляю информацию о принятых
мерах по устранению выявленных нарушений:

№	Выявленные нарушения	Мероприятия по устранению нарушения	Срок устранения нарушения отв-ный	Отметка о выполнении
1	При эксплуатации средств пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке(рабочий проект АПС 2008года, срок эксплуатации 8 лет).	1. Получено ценовое предложение от ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Удмуртской Республике №365-1-31/123 от 29.04.2021г. 2. На основе ценового предложения составлен запрос в Управление Образования на выделение средств.	Февраль 2022г Зам.зав по АХР	-
2	Двери материального склада с наличием горючих материалов (категория по пожарной опасности – В2), не обеспечивают требуемого предела огнестойкости не менее 0,6 часа (EI 30).	1. Получено коммерческое предложение от ООО «Ижпожсервис» №И21/123 от 07.04.2021г. 2. На основе коммерческого предложения составлен запрос в Управление	Январь 2022г Зам. зав по АХР.	-

		Образования на выделение средств.		
3	Не проводится не реже 1 раза в год проверка состояния огнезащитного покрытия строительных (деревянных) конструкций стеллажей в подвальном помещении (техническую документацию на огнезащиту конструкций не представили).	1. Получено коммерческое предложение от ООО «Легардо-Сб» №132/21 от 27.04.2021г. 2. На основе коммерческого предложения составлен запрос в Управление Образования на выделение средств.		—
4	Не представлена декларация пожарной безопасности в соответствии и с принятием новых нормативных документов по пожарной безопасности.	Декларация Пожарной Безопасности зарегистрирована ОНДиПР г. Ижевска УНДиПР ГУ МЧС России по УР от 05.04.2021 Регистрационный номер 9404380-ТО-0023	Апрель 2021г	Выполнено.

Недостатки и замечания приняты к сведению и будут учтены в дальнейшей работе.

Заведующий МБДОУ №177



Е.М.Ильченко