



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08
Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugpn-o@udm.net Единый «телефон доверия»: 8(3412) 39-99-99

Отдел надзорной деятельности города Ижевска

426072, г. Ижевск, ул. Ленина, 111, телефон (факс) 8(3412) 66-45-17

e-mail: pergrn@yandex.ru

г. Ижевск

«30» марта 2021 г.

Предписание № 01/10/1/1-4

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕ-
ЖДЕНИЮ "ДЕТСКИЙ САД №177", заведующему МБДОУ «Детский сад №177», Ильченко Елене
Михайловне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 01/10 от «26» февраля 2021 г., выданного заместителем главного
государственного инспектора города Ижевска по пожарному надзору Филатовым Евгением
Сергеевичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», в период с 09 ч. 00 мин. по 11 ч. 00 мин. «24» марта 2021 г., с 09 ч. 00 мин. по 10 ч.
00 мин. «30» марта 2021 г., проведена плановая выездная проверка объекта(ов) защиты в
отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад №177» юридический адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 169а; место
фактического осуществления деятельности: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская,
169а;

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор города Ижевска по пожарному
надзору Исаева Ольга Геннадьевна

совместно с: заведующим Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре-
ждения «Детский сад №177, Ильченко Еленой Михайловной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- пи- са- ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкрет- ного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативно- го документа по пожарной без- опасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасно- сти	Отмет- ка (под- пись) о вы- полне- нии (ука- зыва- ется только вы- полне-
---------------------------------	---	--	--	---

1.	2.	3.	4.	5.
1/10/ 1/1-1	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (рабочий проект АПС 2008 года, срок эксплуатации 8 лет).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.54	01.03.2022	ние)
1/10/ 1/1-2	Двери материального склада с наличием горючих материалов (категория по пожарной опасности-B2), не обеспечивают требуемого предела огнестойкости не менее 0,6 часа (EI 30).	СНиП 21-01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.п. 7.4, 7.18 (5.14*), пособие к СНиП 21-01-97* п.4.1. «Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских школьных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30.» СНиП 2.08.02.85 «Общественные здания и сооружения» п.3.21. ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 п.1.	01.03.2022	
1/10/ 1/1-3	Не проводится не реже 1 раза в год проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций (деревянных) конструкций стеллажей в подвальном помещении (техническую документацию на огнезащиту конструкций не представили).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.13.	01.03.2022	
1/10/ 1/1-4	Не представлена декларация пожарной безопасности в соответствии и с принятием новых нормативных документов по пожарной безопасности.	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ часть 5 статьи 6, части 1, 3-5 статьи 64, приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности».	01.03.2022	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых

значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 6 ч. 1 (п. 1, п. 2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подписи лиц проводивших проверку:

Государственный инспектор города Ижевска
по пожарному надзору Исаева О.Г.



«30» марта 2021 г.

М.П.

✓ Предписание для исполнения получил

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



«__» _____ 2021 г.

(подпись)

Единый «телефон доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99